


Шуриловский А.Н.

411-5



Акционерное общество
коммунальных электрических сетей Саратовской области

ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ФИЛИАЛ АРКАДАКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Россия, 412210, Саратовская область,
г. Аркадак, ул. Чапаева, 52А
Телефон/факс: (84542) 4-11-21, 4-11-47
E-mail: O4@oke64.ru
Сайт: <http://oao-oke.ru>

Код предприятия 47735051
Р/с № 40702810056410100031
Поволжский Банк ПАО Сбербанк
К/с № 30101810200000000607 БИК 043601607
ИНН 6454038461 КПП 640243001

Дата 18.01.2024 № 03
на № _____ от _____

Главе Аркадакского
муниципального района
Н.Н. Лунькову

В ответ на запрос № 12-163/33 от 18.01.2024г. сообщаем, что технические условия в рамках мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго» по адресу: Саратовская область, г. Аркадак, ул. Володарского, д.33, должны содержать следующие данные:

- предельная свободная мощность – 20 кВА;
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 30 А;
- сроки подключения объектов – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861;
- срок действия технических условий – 2 года;
- информацию об оплате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 и действующим на данный период времени прейскурантом на стоимость услуг.

Гл. инженер

С.Н. Маркелов

Исп.: и.о.инженера ПТО
Кондратенко С.И.
тел. 4-11-21

