

И.о. Директора МУП
«Аркадакводоканал» М.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


На присоединение земельного участка к сетям городского водопровода.

27.05.2024г.

г. Аркадак

1. Земельный участок (магазины).
2. Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
3. Площадь: 170 кв. м.
4. Адрес: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Каплунова, д. 41А.
5. Заказчик: Администрация МО Аркадакского Муниципального района Саратовской области
6. Водоснабжение объекта, возможно осуществить от существующей центральной линии водопровода D 63 (пластик), проходящей на расстоянии 15м. от объекта подключения центральной водопроводной сети.
7. Требуемый напор в точке подключения 2,0 кгс/см
8. Гарантированный напор 1,5:2,0 кгс/см
9. Глубина заложения существующей сети в точке подключения 1,8:2,0 м от поверхности земли
10. Устройство линии водопровода выполнить трубой диаметром 32-40 мм (не более)
11. На врезке в центральную систему водоснабжения установить запорную арматуру и смотровой колодец Д 1м
12. Срок подключения объекта будет определен при заключении договора о подключении (техническом присоединении)
13. Водопроводный ввод к объекту находится на техническом обслуживании абонента с границей раздела на отключающем устройстве в колодце на транзитном водопроводе.
14. Предварительные технические условия выданы на основании запроса № 12-1490/2 от 20.05.2024г.
15. Срок действия технических условий (1 год)

И.о. Директора МУП
«Аркадакводоканал» г. Аркадак



/ Куликова М.В./

Администрация муниципального района Аркадакского муниципального района Саратовской области	
№	8325
Дата	27.05.24